

Wykaz kotłów

Kotłownia szpital – piece

Piece parowe

1. Turbomat R	2. Turbomat R
Nr. 5100024-2	Nr. 5100024-1
Typ 13037/11	Typ 13037/11
Rok budowy 1996 r	Rok budowy 1996 r
Moc 375 kW	Moc 345 kW
575kg/h	
765 l	
10 bar	

Piece c.o.

1. Paromat Triplex	2. Paromat Triplex
TYP TN034	TYP TN034
Rok budowy 1996	Rok budowy 1996
Moc 345 kW	Moc 345 kW
Nr. ser. 7516521600219104	

Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie

1. Radan TS-V	2. Radan TS-V
Nr. fabryczny 0031196	Nr. fabr. 0031096
Rok budowy 1996	Rok budowy 1996
Max moc ciplna 72 kW	Max moc ciplna 72 kW
Max ciśnienie robocze 0,4 MPa	Max ciśnienie robocze 0,4 MPa
Max. temp. wody 90°C	Max. temp. wody 90°C
Palnik typ 02 202-B	Palnik Giersch R-20-L-AE